ULTRA-CONTROLO

UNI 9507

# Prise - UNI 9507

PRISES MURALES

*UNI 9507*

# Prise - UNI 9507

La prise est conforme à la norme UNI 9507. Elle constitue la partie terminale du réseau de distribution de gaz comprimés, où l'utilisateur branche la sonde pour utiliser le gaz. Elle est spécifique au gaz et il existe des profils distincts selon le gaz, ce qui interdit toute permutation entre prises et sondes.




## Caractéristiques

- Conforme à UNI 9507
- Profil spécifique au gaz
- Corps de 6,20 kg

## Normes

- UNI EN ISO 9170-1
- UNI 9507
- UNI EN ISO 15001

## Composants

- Corps en laiton nickelé chimiquement
- Écrou annulaire en ABS chromé avec étiquette spécifique à chaque gaz
- Filtre en acier inoxydable
- Ressorts en acier inoxydable
- Joint torique EPDM PEROX

*Toutes les variantes : 6,20 kg.*

| GAZ | POIDS |
|---|---|
| O2 | 6,20 kg |
| Air 400 | 6,20 kg |
| Vide | 6,20 kg |
| N2O | 6,20 kg |
| Air 800 | 6,20 kg |
| CO2 | 6,20 kg |
| N2 400 | 6,20 kg |

Tel. +351 21 915 4350

www.ultracontrolo.com